

الدار البيضاء، في 08 يوليوز 2020

حادث كهربائي على مستوى 3 مراكز للتحويل بالدار البيضاء

فرق و وسائل ليدك معبأة و إعادة التيار تتم تدريجيا

يوم الأربعاء 8 يوليوز على الساعة 6 و 26 دقيقة، وقع حادث على مستوى شبكة ليدك لكهرباء الجهد المتوسط ذو علاقة باضطراب تقني في خطوط الجهد العالي جدا التي تزود 3 مراكز للتحويل الكهربائي تابعة لليدك (أولاد حدو، أبي دوليبي و دار بوعزة).

و قد تسبب هذا الحادث في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 1000 مركز للتوزيع العمومي تزود أكثر من 200 ألف زبون بكهرباء الجهد المنخفض. و شمل هذا الانقطاع على الخصوص أحياء بعين الشق، كاليفورنيا، جزء من بنمسيك، المعاريف، أنفا، وسط المدينة و الحي الحسني.

و منذ حدوث هذا الانقطاع، تدخلت ليدك على الفور و بدأت فرق استغلال الكهرباء بإجراء تدخلاتها على مستوى شبكة الجهد المتوسط. و من خلال مركز اليقظة و القيادة المركزية، قامت ليدك بإعادة التيار لحوالي 50 في المائة من الزبناء المعنيين ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.

و يجري إعادة التيار بشكل تدريجي باستعمال الترابطات بين مراكز ليدك للتحويل الكهربائي، مع الحرص على تقليص آجال إعادة الخدمة.

يجب التذكير بأن هذا الاضطراب قد تسبب في خسائر مهمة على مستوى مركز التحويل الكهربائي أولاد حدو الذي يخضع الآن لتشخيص و إعداد الإصلاحات اللازمة.

و تواصل فرق ليدك تدخلاتها لإعادة التيار كليا في أفضل الأجل.

تماشيا مع تعليمات الاستغلال، تم إعادة التيار بتنسيق مع المصلحة الوطنية للتوزيع التابعة للمكتب الوطني للماء و الكهرباء.

ليدك تعتذر لزبنائها عن الإزعاج الناتج عن هذا الحادث التقني و عدم تلبية جميع طلبات المعلومات بهذا الخصوص، خاصة عبر الهاتف. و تؤكد ليدك لزبنائها تعيبتها لضمان استمرارية الخدمة.

الاتصال الصحافي :

سعيد مسكاري :

مكلف بالعلاقات مع وسائل الإعلام

الهاتف : 05 22 54 91 72

المحمول : 06 61 91 16 24

said.meskari@lydec.co.ma

مستجداتنا تنشر باستمرار على شبكات التواصل الاجتماعي:

